

Usnesení č. 10
ze zasedání výboru SVJ Vratimovská 481 – 484,
konaného dne 18. 6. 2020

Přítomni: Ing. Doležal, p. Kořínek, p. Vacík, p. Mouka, pí. Hančlová

Výbor Společenství vlastníků jednotek:

- **Konstatuje:**
 - Dodavatelská firma předložila cenový návrh výměny hlavního uzávěru vody ve vchodu 483, současně s nabídkou výměny potrubí k patním vodoměrům. Výměna potrubí je za současné situace drahá a není jasné, zda by vyřešila problém s nečistotami ve vodě. Bude vyměněn pouze nefunkční uzávěr vody. V době výměny hlavního uzávěru bude uzavřen přívod vody.
 - Nečistoty ve vodě ve vchodech 481 a 482. Proplach přípojky z ulice k hlavnímu vodoměru vchodů 481 a 482 a opačně problém nevyřešil. Nečistoty se objevily i ve vchodech 483 a 484. Výbor se obrátí na Hygienickou stanici.

- **Bere na vědomí:**
 - Pražská teplárenská – Ve vyúčtování za rok 2020 bude nedoplatek z důvodu změn v platbách DPH.
 - Byla provedena instalace elektrické zásuvky pro Pražskou teplárenskou.
 - Proběhla revize kamerového systému a výměna disků ke kamerám.

- **Ukládá:**
 - P. Moukovi kontaktovat Hygienickou stanici ohledně nečistot ve vodě.
 - P. Doležalovi objednat výměnu hlavního uzávěru vody ve 483.

Příští zasedání výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 10.9.2020 od 18:00 hod.

Zapsala: Hančlová

Schválil: Ing. Doležal